

SRL "Stefan Vodă-gaz"

(OSD)

RAPORT

cu privire la calitatea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru perioada 2024

Numărul locurilor de consum deservite în perioada de referință (NCl), inclusiv:

Numărul locurilor de consum ale CC **30345**Numărul locurilor de consum ale CN **727**

Tabelul 1

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale utilizatorilor de sistem/consumatorilor finali

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii (Ti, min)			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		Descriere detaliată
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	
1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sucursala "Stefan Vodă-gaz"															
Ștefan Vodă	s.Talmază	str.Nistrului	PJ	03.01.2024	13.20	15.00	100	100	5			5	P		Înlocuirea dispozitivului de închidere supratăran
Ștefan Vodă	s.Purcari	str.Micuirin	PM	04.01.2024	10.05	14.30	265	265	24			24	P		Reparatia racordului
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.31 august nr.7/2 sc.2	PJ	17.01.2024	13.00	14.20	80	80	5			5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din ap.26
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.31 august nr.7/1 sc.3	PJ	18.01.2024	13.30	15.40	130	130	4			4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din ap.39
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.Frunză nr.13,15,17	PJ	24.01.2024	10.15	13.00	165	165	5			5	P		Reconstrucția gazoductului supratăran la solicitarea consumatorului
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.31 august nr.13/1 sc.3	PJ	25.01.2024	13.25	14.30	65	65	10			10	P		Reconstrucția instalației de utilizare din ap.49
Ștefan Vodă	s.Ermoclia	str.Ion Creangă nr.41	PJ	26.01.2024	11.45	13.00	75	75	15			15	P		Reconstrucția gazoductului supratăran la solicitarea consumatorului
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.Mateevici nr.6 sc.3	PJ	05.02.2024	09.00	13.00	240	240	12			12	P		Reconstrucția instalației de utilizare din ap.27
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.31 august	PJ	07.02.2024	08.30	16.30	480	480	30			30	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.31 august nr.7 sc.2	PJ	19.02.2024	11.00	13.00	120	120	4			4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din ap.24
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.Mateevici nr.8/1 sc.4	PJ	12.03.2024	10.40	14.30	230	230	5			5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din ap.52
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.Boris Glavan, str.Al. cel Bun de la SRG nr.1	PJ	29.03.2024	08.15	16.00	465	465	60			60	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.Ion Creangă de la PRG nr.74	PJ	02.04.2024	13.00	17.00	240	240	26			26	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Feștelita	str.Gheorghe Asachi, Cișmelelor de la PRG nr.5	PJ	04.04.2024	08.30	15.20	410	410	30			30	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.31 august 11/2 sc.2	PJ	05.04.2024	12.20	14.00	100	100	5			5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din ap.35
Ștefan Vodă	s.Feștelita	str.Duminica Mare, str.Mihai Eminescu de la PRG nr.12	PJ	08.04.2024	08.20	11.50	210	210	8			8	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Ermoclia	str.Alexandru cel Bun de la PRG nr.5	PJ	09.04.2024	10.40	14.00	200	200	35			35	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului supratăran
Ștefan Vodă	s.Volintiri	str.Păci, str.Voluntarilor de la PRG nr.1	PJ	17.04.2024	09.00	14.30	330	330	32			32	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului supratăran
Ștefan Vodă	s.Popeasca	str.Păci	PJ	18.04.2024	08.30	16.00	450	450	12			12	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului supratăran
Ștefan Vodă	s.Brezoaia	str.Comsomolului	PJ	19.04.2024	09.00	14.40	340	340	37			37	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului supratăran
Ștefan Vodă	s.Cioburciu	str.Monumentului de la PRG nr.1	PJ	19.04.2024	09.00	14.00	300	300	87			87	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Brezoaia	str.Tineretului, Jimova, Lenina, Comsomoliscaia	PJ	22.04.2024	09.20	15.40	380	380	50			50	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului supratăran
Ștefan Vodă	s.Viișoara	str.Pădurilor de la PRG nr.2	PJ	23.04.2024	09.00	12.00	180	180	12			12	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Viișoara	str.Păci de la PRG nr.1	PJ	23.04.2024	13.00	16.00	180	180	5			5	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.Mihai Eminescu de la PRG nr.20	PJ	24.04.2024	08.30	12.00	210	210	11			11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.Alexei Mateevici de la PRG nr.41	PJ	24.04.2024	13.00	16.00	180	180	5			5	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Copceac	str.Livezilor de la PRG nr.1	PJ	25.04.2024	08.30	15.30	420	420	41			41	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.31 August 8/1 sc.4	PJ	25.04.2024	12.30	13.50	80	80	5			5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din ap.53
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.Nistreană de la PRG nr.3	PJ	25.04.2024	13.30	16.30	180	180	7			7	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Ermoclia	str.Alexandru Donici de la PRG nr.11	PJ	25.04.2024	13.00	16.30	210	210	22			22	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.Nicolai Testimțeanu de la PRG nr.58	PJ	26.04.2024	08.30	16.30	480	480	28			28	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Ermoclia	str.Iuri Gagarin, str.Ion Creangă de la PRG nr.5	PJ	26.04.2024	09.20	14.00	280	280	34			34	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Semionovca	str.Kotovschii, str.Ugrumova	PJ	30.04.2024	08.30	12.00	210	210	63			63	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Copceac	str.Ion Creangă, str.31 August de la PRG nr.9	PJ	07.05.2024	08.00	16.00	480	480	63			63	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Feștelita	str.Mihail Kogălniceanu, str.Hîrtopolului, str.Livezilor, str.Dragoș Vodă de la PRG nr.14	PJ	20.05.2024	08.15	14.00	345	345	48			48	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.Tineretului de la PRG nr.44	PJ	20.05.2024	09.00	16.00	420	420	27			27	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.Serghei Lazo de la PRG nr.9	PJ	21.05.2024	08.30	12.00	210	210	10			10	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior

Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.Ștefan cel Mare 28	PJ	21.05.2024	09.30	14.30		300	300	18		18	P	Reconstrucția gazoductului supateran la solicitarea consumatorului
Ștefan Vodă	s.Popeasca	str. D. Cantemir , G Kotovschii, I. Creanga	PJ	22.05.2024	08.30	16.50		500	500	73		73	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Purcari	str.Gastelo de la PRG nr 7	PJ	22.05.2024	09.00	16.00		420	420	19		19	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Semionovca	str. Ugriumov	PJ	23.05.2024	08.30	13.50		320	320	46		46	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str. 31 August 9/1 sc. 2	PJ	24.05.2024	09.30	12.30		180	180	5		5	P	Reconstrucția gazoductului interior ap. 30
Ștefan Vodă	s.Volintiri	str. Ștefan cel Mare	PJ	27.05.2024	09.00	15.20		380	380	28		28	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Purcari	str.Ștefan cel Mare de la PRG nr 16	PJ	28.05.2024	09.00	14.00		300	300	15		15	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Vișoara	str.Pădurilor de la PRG nr 1	PJ	29.05.2024	09.00	12.00		180	180	9		9	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Popeasca	str. 27 August	PJ	30.05.2024	08.30	12.00		210	210	5		5	P	Reconstrucția gazoductului supateran la solicitarea consumatorului
Ștefan Vodă	s.Purcari	str.Mihai Eminescu de la PRG nr 9	PJ	12.06.2024	08.30	16.30		480	480	19		19	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Semionovca	str.Ugriumova, Severnaia	PJ	12.06.2024	08.00	11.10		190	190	43		43	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.Constantin Negruzzi de la PRG nr 36	PJ	13.06.2024	08.30	16.30		480	480	11		11	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Volintiri	str.Troian	PJ	14.06.2024	09.00	15.00		360	360	14		14	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Copceac	str.Livezilor, str.Pădurilor, str.Bolgară	PJ	18.06.2024	09.00	16.00		420	420	63		63	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Purcari	str.27 August	PJ	20.06.2024	08.30	11.10		160	160		2	2	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Ermoclia	str.Căușenilor de la PRG nr 9	PJ	26.06.2024	09.00	16.00		420	420	54		54	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.31 August nr 6 sc. 2	PJ	27.06.2024	12.45	14.00		75	75	4		4	P	Reconstrucția gazoductului interior ap. 28
Ștefan Vodă	s.Talmaza	str.27 August de la PRG nr.19	PJ	27.06.2024	13.30	14.50		80	80	6		6	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Talmaza	str.27 August de la PRG nr.22	PJ	27.06.2024	15.00	16.20		80	80	2		2	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Talmaza	str.27 August de la PRG nr.23	PJ	28.06.2024	08.30	10.00		90	90	8		8	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Talmaza	str.27 August de la PRG nr.31	PJ	28.06.2024	10.10	12.30		140	140	13		13	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Talmaza	str.Bogdan Petriceicu Hăjdeu de la PRG nr.38	PJ	28.06.2024	13.10	14.40		90	90	4		4	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Cioburciu	str.Alexandru cel Bun, str.Cecvora, str.Sfintu Dumitru de la PRG nr.2	PJ	02.07.2024	11.00	14.00		180	180	70	1	71	P	Reutilizarea tehnică a PRG nr 2
Ștefan Vodă	Ștefan Vodă	str.31 August nr 7/2 sc. 2	PJ	03.07.2024	11.50	13.40		110	110	5		5	P	Reconstrucția gazoductului interior ap. 32
Ștefan Vodă	s.Cioburciu	str.Alexandru cel Bun de la PRG nr.3	PJ	05.07.2024	08.30	14.50		380	380	69		69	P	Reutilizarea tehnică a PRG nr 3
Ștefan Vodă	s.Talmaza	str.Micirîn de la PRG nr 27	PJ	08.07.2024	08.30	15.27		417	417	49		49	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Ermoclia	str.Tineretului, str.Trandafirilor, str.Unirii	PJ	09.07.2024	08.10	16.30		500	500	84		84	P	Reutilizarea tehnică a PRG nr 1
Ștefan Vodă	s.Talmaza	str.Nistru de la PRG nr 36	PJ	09.07.2024	08.25	12.20		235	235	40		40	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.Trandafirilor de la PRG nr 22	PJ	12.07.2024	07.30	14.00		390	390	19		19	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.Florilor de la PRG nr 31	PJ	12.07.2024	07.30	14.00		390	390	25		25	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Popeasca	str.31 August	PJ	15.07.2024	08.30	16.10		460	460	36		36	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului supateran
Ștefan Vodă	s.Copceac	str.Livezilor,Viilor,Gagarin de la PRG nr.1	PJ	16.07.2024	07.30	18.00		630	630	41		41	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Popeasca	str.Florilor	PJ	16.07.2024	08.30	15.10		400	400	14		14	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Semionovca	str.Piotr Glivin, str.Kuznecinaia, str.Sadovaia	PJ	18.07.2024	08.30	17.00		510	510	228		228	P	Reutilizarea tehnică a PRG nr 1
Ștefan Vodă	s.Popeasca	str.27 August	PJ	22.07.2024	08.30	15.00		390	390	4		4	P	Reconstrucția gazoductului supateran la solicitarea consumatorului
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str. 31 August nr. 20 sc. 4	PJ	22.07.2024	11.00	12.30		90	90	5		5	P	Reconstrucția gazoductului interior ap. 46
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str. 31 August nr. 9 sc. 3	PJ	22.07.2024	15.10	17.00		110	110	5		5	P	Reconstrucția gazoductului interior ap. 39
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str. 31 August nr. 11 sc. 3	PJ	24.07.2024	08.30	12.00		210	210	15		15	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Ștefănești	str.Biruinței, str.Ștefan cel Mare, str.Morilor de la PRG nr 4	PJ	25.07.2024	08.30	17.00		510	510	30	1	31	P	Reutilizarea tehnică a PRG nr 4
Ștefan Vodă	s.Purcari	str.Tineretului de la PRG nr 11	PJ	26.07.2024	08.30	13.25		295	295	28		15	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Talmaza	str.Ștefan Vodă, str.Duca Vodă, str.Florilor, str.Mihai Eminescu de la PRG nr 7	PJ	01.08.2024	08.00	17.30		570	570	70		70	P	Reutilizarea tehnică a PRG nr 7
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.Izvoarelor de la PRG nr 19	PJ	02.08.2024	08.30	14.00		330	330	14		14	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.Dimitri Cantemir de la PRG nr 17	PJ	02.08.2024	08.30	14.00		330	330	11		11	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Talmaza	str.27 August, str.Păcii, str.Valentina Terișcova, str.Nistrului de la PRG nr 18	PJ	05.08.2024	08.00	16.55		535	535	83		83	P	Reutilizarea tehnică a PRG nr 18
Ștefan Vodă	s.Purcari	str.Boris Glavan, str.Tărchilă de la PRG nr 6	PJ	05.08.2024	08.30	15.20		410	410	17		17	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str. 31 August nr. 4/1 sc. 2	PJ	06.08.2024	11.05	12.15		70	70	4		4	P	Reconstrucția gazoductului interior ap. 25
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.Bugeacului nr 12 sc 1	PJ	06.08.2024	14.00	14.45		45	45	10		10	P	Reconstrucția gazoductului interior ap. 11
Ștefan Vodă	s.Ștefănești	str.Ștefan cel Mare	PJ	20.08.2024	09.00	16.20		440	440	18		18	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Talmaza	str.Vasile Alecsandri de la PRG nr 45	PJ	28.08.2024	09.00	14.50		350	350	32		32	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Ermoclia	str.Tineretului de la PRG nr 1	PJ	28.08.2024	10.00	16.00		360	360	84		84	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Talmaza	str.Maxim Gorchii de la PRG nr 52	PJ	29.08.2024	08.20	11.20		180	180	28		28	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s.Ermoclia	str.Cutuzov, str.Cepaeu de la PRG nr 3	PJ	29.08.2024	10.00	16.00		360	360	89		89	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior

Ștefan Vodă	s Talmaza	str.Viilor de la PRG nr.57	PJ	29.08.2024	11:30	16:30		300	300	58		58	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s Talmaza	str.27August de la PRG nr.43	PJ	30.08.2024	08:20	12:20		240	240	12		12	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s Ermoclia	str.Ștefan cel Mare de la PRG nr.2	PJ	30.08.2024	09:00	16:00		420	420	52		52	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s Talmaza	str.27August de la PRG nr.54	PJ	30.08.2024	11:40	13:20		100	100	3		3	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s Talmaza	str.27August de la PRG nr.47	PJ	30.08.2024	13:30	16:45		195	195	21		21	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s Olănești	str.Alexandru Donici de la PRG nr.66	PJ	03.09.2024	08:30	16:30		480	480	16		16	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s Ștefănești	str.Renașterii de la PRG nr.2	PJ	09.09.2024	08:30	12:00		210	210	16		16	P	Înlocuirea dispozitivului de închidere la PRG
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str. Bugeacului nr. 12 sc. 2	PJ	13.09.2024	10:20	13:35		195	195	10		10	P	Reconstrucția gazoductului interior ap. 40
Ștefan Vodă	s Slobozia	str. A. Mateevici de la PRG nr.9	PJ	19.09.2024	08:05	15:40		455	455	54		54	P	Înlocuirea dispozitivului de închidere la PRG
Ștefan Vodă	s Talmaza	str. B. Glavan de la PRG nr.36	PJ	19.09.2024	08:20	10:10		110	110	14		14	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s Popeasca	str. Tineretului	PJ	19.09.2024	08:30	16:10		460	460	10		10	P	Reconstrucția gazoductului supraterran la solicitarea consumatorului
Ștefan Vodă	s Talmaza	str. Nistru de la PRG nr.39	PJ	19.09.2024	10:30	13:10		160	160	30		30	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s Talmaza	str. Anatoliei Sirghi de la PRG nr.41	PJ	19.09.2024	13:30	17:00		210	210	15		15	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s Talmaza	str. Chișinău de la PRG nr.42	PJ	19.09.2024	13:30	17:00		210	210	12		12	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s Talmaza	str. Izvoarelor de la PRG nr.26	PJ	20.09.2024	08:15	10:10		115	115	20		20	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	s Talmaza	str. Micușin de la PRG nr.27	PJ	20.09.2024	08:15	10:10		115	115	5		5	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str. 31 August nr. 11 sc. 1	PJ	20.09.2024	11:30	13:00		90	90	5		5	P	Reconstrucția gazoductului interior ap. 27
Ștefan Vodă	s Talmaza	str. Nistru de la PRG nr.36	PJ	20.09.2024	13:10	15:30		140	140	20		20	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str. 31 August nr. 7/2 sc. 1	PJ	26.09.2024	11:30	13:00		90	90	5		5	P	Reconstrucția gazoductului interior ap. 25
Ștefan Vodă	s Cioburciu	str. Libertății de la PRG nr.1	PJ	27.09.2024	08:20	15:00		400	400	113		113	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.31 August nr.9 sc.4	PJ	09.10.2024	10:05	12:30		145	145	8		8	P	Reconstrucția gazoductului interior ap. 61
Ștefan Vodă	s Talmaza	Fintină tehnică - extravilan	PM	14.10.2024	08:30	15:00		390	390		2	2	P	Înlocuirea dispozitivului de închidere
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str. Bugeacului nr.14 sc.2	PJ	09.10.2024	10:30	13:00		150	150	5		5	P	Reconstrucția gazoductului interior ap. 35
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str. Mateevici nr.8 sc.1	PJ	24.10.2024	10:30	12:00		90	90	4		4	P	Reconstrucția gazoductului interior ap. 15
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	Fintină tehnică - spitalul raional	PM	28.10.2024	13:00	14:20		80	80		4	4	P	Înlocuirea dispozitivului de închidere
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str. Bugeacului nr.14 sc.1	PJ	04.11.2024	14:30	16:20		110	110	10		10	P	Reconstrucția gazoductului interior ap. 9
Ștefan Vodă	s Brezoaia	str. Odessaica, Hersonscaia de la PRG nr.1	PJ	15.11.2024	08:30	10:10		100	100	36		36	P	Înlocuirea dispozitivului de închidere
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str. Libertății nr.6 sc.1	PJ	15.11.2024	09:10	13:00		230	230	8		8	P	Reconstrucția gazoductului interior ap. 14
Ștefan Vodă	s Talmaza	str.27August de la PRG nr.23	PM	27.11.2024	11:10	16:30		320	320	13		13	P	Înlocuirea dispozitivului de închidere
Ștefan Vodă	s Talmaza	str.27August de la PRG nr.65	PJ	29.11.2024	09:30	12:40		190	190	34		34	P	Înlocuirea dispozitivului de închidere
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.31 August nr.18 sc.1	PJ	04.12.2024	11:50	13:30		100	100	8		8	P	Reconstrucția gazoductului interior ap. 13
								32082				3182		

Sucursală "Căușeni-gaz"

Căușeni	s.Tocuz	de la PRG nr.7	PJ	20.03.2024	8:19	16:45		506	506	67		67	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Ucrainca	de la PRG nr.8	PJ	21.03.2024	8:17	11:32		195	195	14		14	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	or.Căușeni	str. Ion Soltis, str-la 7 Ștefan cel Mare de la SRG nr.5	PJ	21.03.2024	8:25	16:38		493	493	39		39	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Tocuz	de la PRG nr.6	PJ	25.03.2024	13:20	16:52		212	212	11		11	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Tocuz	de la PRG nr.13	PJ	15.04.2024	13:00	16:23		203	203	26	1	27	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Opaci	de la PRG nr.1	PJ	16.04.2024	08:15	12:00		225	225	12		12	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Opaci	de la PRG nr.2	PJ	16.04.2024	13:00	16:19		199	199	9		9	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Copanca	de la PRG nr.8	PJ	17.04.2024	08:15	16:07		472	472	65		65	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	or.Căușeni	str-la 6 Ștefan cel Mare, str-la 8 Ștefan cel Mare de la SRG nr.5	PJ	18.04.2024	09:10	15:27		377	377	39		39	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Săuți	de la PRG nr.2	PJ	22.04.2024	08:30	11:40		190	190	9		9	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Hagimus	de la PRG nr.1	PJ	22.04.2024	08:30	16:22		472	472	89	1	90	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	or.Căușeni	str. Meșterul Voicu de la SRG nr.2	PJ	23.04.2024	08:00	16:18		498	498	63		63	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Chircăești	de la PRG nr.3	PJ	23.04.2024	08:20	15:43		443	443	32		32	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Hagimus	de la PRG nr.1	PJ	23.04.2024	08:30	16:28		478	478	70		70	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Săuți	de la PRG nr.3	PJ	23.04.2024	08:30	15:37		427	427	12	7	19	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	or.Căușeni	str. Livezilor, str. Gheorghe Asachi de la GSGO №1	PJ	23.04.2024	09:00	16:27		447	447	64		64	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	or.Căușeni	str. Doina și Ion Aldea Teodorovici de la GSGO №1	PJ	23.04.2024	09:00	14:22		322	322	23		23	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	or.Căușeni	str. Trei Fântâni de la PRG nr. 13	PJ	24.04.2024	08:00	16:31		511	511	87		87	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Chircăești	de la PRG nr.19	PJ	24.04.2024	08:20	15:34		434	434	42		42	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Fîrlădeni	de la PRG nr.23	PJ	24.04.2024	08:30	12:00		210	210	7		7	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Hagimus	de la PRG nr.2	PJ	24.04.2024	08:30	16:37		487	487	85	1	86	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Tănătaru	de la PRG nr.22	PJ	24.04.2024	09:00	13:28		268	268	31		31	P	Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior

Căușeni	s.Taraclia	de la PRG nr.1	PJ	24.04.2024	10:00	15:57		357	357	55		55	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Fîrlădeni	de la PRG nr.24	PJ	24.04.2024	13:00	15:38		158	158	14		14	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Hagimus	de la PRG nr.2	PJ	25.04.2024	08:30	16:27		477	477	73		73	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Tănătari	de la PRG nr.20	PJ	25.04.2024	09:00	13:18		258	258	21		21	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Taraclia	de la PRG nr.2	PJ	25.04.2024	10:00	16:22		382	382	81		81	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Cîrnățeni	de la PRG nr.28	PJ	26.04.2024	08:30	13:29		299	299	17		17	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Zaim	de la PRG nr.9	PJ	14.05.2024	08:30	16:26		476	476	61		61	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Opaci	de la PRG nr.3	PJ	15.05.2024	08:30	12:00		210	210	13		13	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Opaci	de la PRG nr.4	PJ	15.05.2024	14:00	16:00		120	120	6		6	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Copanca	de la PRG nr.14	PJ	16.05.2024	08:00	15:21		441	441	46		46	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Sârți	de la PRG nr.4	PJ	20.05.2024	08:00	16:43		523	523	66		66	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Cîrnățeni	de la PRG nr.29	PJ	20.05.2024	08:30	14:28		358	358	19		19	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Taraclia	de la PRG nr.3	PJ	20.05.2024	10:00	12:00		120	120	28		28	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Taraclia	de la PRG nr.4	PJ	20.05.2024	13:00	16:00		180	180	25		25	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	or.Căușeni	str-la 1 Trei Fântâni de la SRG nr.1	PJ	21.05.2024	08:37	12:00		203	203	12		12	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	or.Căușeni	str-la 2 Trei Fântâni de la PRG nr.29	PJ	21.05.2024	08:29	14:11		342	342	23		23	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	or.Căușeni	str-la 3 Trei Fântâni de la SRG nr.1	PJ	21.05.2024	08:27	12:00		213	213	9		9	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	or.Căușeni	str-la 10 Ștefan cel Mare de la PRG nr.12	PJ	22.05.2024	08:30	14:23		353	353	15		15	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Fîrlădeni	de la PRG nr.43	PJ	27.05.2024	08:27	16:10		463	463	38		38	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Chircăiești	de la PRG nr.5 și PRG nr.6	PJ	27.05.2024	08:39	16:28		469	469	56		56	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Tocuz	de la PRG nr.8	PJ	28.05.2024	09:00	16:18		438	438	52	1	53	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Sălcuța	de la PRG nr.4	PJ	28.05.2024	13:13	15:43		150	150	16		16	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Sălcuța	de la PRG nr.5	PJ	28.05.2024	08:27	12:00		213	213	26		26	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Plop Ștubei	de la PRG nr.6	PJ	29.05.2024	08:30	15:13		403	403	12		12	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Plop Ștubei	de la PRG nr.7	PJ	29.05.2024	08:30	14:39		369	369	12		12	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Tănătari	de la PRG nr.23	PJ	29.05.2024	08:30	15:29		419	419	24		24	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Plop Ștubei	de la PRG nr.8	PJ	30.05.2024	08:30	16:27		477	477	35		35	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Tănătari	de la PRG nr.27	PJ	30.05.2024	08:30	16:34		484	484	31		31	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Zaim	de la PRG nr.10	PJ	10.06.2024	08:00	16:23		503	503	81		81	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Baimaclia	de la PRG nr.6 și PRG nr.26	PJ	10.06.2024	08:00	15:00		420	420	10		10	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Opaci	de la PRG nr.5	PJ	11.06.2024	09:00	12:00		180	180	3		3	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Opaci	de la PRG nr.6	PJ	11.06.2024	13:00	16:00		180	180	4		4	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	or.Căușeni	str. Ștefan cel Mare de la PRG nr.22	PJ	13.06.2024	08:20	15:22		422	422	11	5	16	P	Reutilizarea tehnică a PRG nr.22
Căușeni	s.Sălcuța	de la PRG nr.6	PJ	13.06.2024	08:29	16:23		474	474	10		10	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Sălcuța	de la PRG nr.3	PJ	13.06.2024	08:17	16:11		474	474	17		17	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	or.Căușeni	str.Constantin Stere de la GSGO №1	PJ	14.06.2024	08:27	16:26		479	479	47		47	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	or.Căușeni	str.Constantin Negruzzi de la GSGO №1	PJ	14.06.2024	08:47	16:19		452	452	320		320	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Sălcuța	de la PRG nr.8	PJ	14.06.2024	08:22	16:27		485	485	18		18	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Sălcuța	de la PRG nr.6A	PJ	14.06.2024	08:38	16:17		459	459	2		2	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	or.Căușeni	str. Petru Rareș de la PRG nr.12	PJ	17.06.2024	08:20	16:49		509	509	270	3	273	P	Reutilizarea tehnică a PRG nr.12
Căușeni	s.Tocuz	de la PRG nr.10	PJ	17.06.2024	08:21	16:37		496	496	38	1	39	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Bacceaia	de la PRG nr.4	PJ	19.06.2024	08:34	15:55		441	441	54		54	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Copanca	de la PRG nr.9	PJ	20.06.2024	08:55	16:12		437	437	30		30	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Fîrlădeni	de la PRG nr.20	PJ	21.06.2024	08:30	15:25		415	415	34		34	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Chircăiești	de la PRG nr.17	PJ	24.06.2024	08:18	11:45		207	207	14		14	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Chircăiești	de la PRG nr.8	PJ	24.06.2024	10:25	13:00		155	155	25		25	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Chircăiești	de la PRG nr.1	PJ	24.06.2024	13:10	17:00		230	230	25		25	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Cîrnățeni	de la PRG nr.32	PJ	27.06.2024	08:30	15:25		415	415	17		17	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Cîrnățeni	de la PRG nr.30	PJ	27.06.2024	10:30	16:10		340	340	15		15	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Tănătari	de la PRG nr.28	PJ	28.06.2024	08:45	15:30		405	405	27		27	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Grigorievca	str.Păcii de la PRG nr.9	PJ	01.07.2024	08:30	17:00		510	510	88	1	89	P	Reutilizarea tehnică a PRG nr.9
Căușeni	s.Zaim	de la PRG nr.6	PJ	03.07.2024	08:35	16:42		487	487	21		21	P	Reutilizarea tehnică a PRG nr.6
Căușeni	s.Opaci	de la PRG nr.18	PJ	08.07.2024	08:00	12:00		240	240	12		12	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Opaci	de la PRG nr.17	PJ	08.07.2024	13:00	17:00		240	240	9		9	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Sârți	de la PRG nr.3	PJ	08.07.2024	13:00	17:00		240	240	12	7	19	P	Reutilizarea tehnică a PRG nr.3
Căușeni	s.Copanca	de la PRG nr.13	PJ	09.07.2024	08:00	12:00		240	240	4		4	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior

Căușeni	s.Zaim	de la PRG nr.37	PJ	09.07.2024	08.00	12.00		240	240	4		4	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Grigorievca	de la PRG nr.4 și PRG nr.6	PJ	18.07.2024	08.37	16.37		480	480	155	4	159	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Ursoaia	de la PRG nr.8	PJ	18.07.2024	08.45	16.37		472	472	27		27	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Grigorievca	de la PRG nr.5	PJ	18.07.2024	10.39	12.00		81	81		3	3	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Ursoaia	de la PRG nr.17	PJ	19.07.2024	08.51	16.13		442	442	15		15	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Sălcuța	de la PRG nr.7	PJ	22.07.2024	08.15	12.00		225	225	8		8	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Sălcuța	de la PRG nr.14	PJ	22.07.2024	13.09	16.43		214	214	16		16	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Sălcuța	de la PRG nr.34	PJ	23.07.2024	08.39	16.19		460	460	17		17	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Grigorievca	str. Colhoznaia de la PRG nr.2	PJ	30.07.2024	08.30	17.00		510	510	7		7	P	Reutilizarea tehnică a PRG nr.2
Căușeni	s.Ucrainca	de la PRG nr.10	PJ	30.07.2024	08.48	15.18		390	390	13		13	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Fîrlădeni	de la PRG nr.26	PJ	08.08.2024	09.10	11.40		150	150	22		22	P	Reconstrucția gazoductului supateran la solicitarea consumatorului
Căușeni	s.Ucrainca	de la PRG nr.11	PJ	14.08.2024	08.52	13.27		275	275	22		22	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Copanca	str. Alba Iulia de la PRG nr.7	PJ	15.08.2024	08.15	16.51		516	516	15		15	P	Reutilizarea tehnică a PRG nr.7
Căușeni	s.Ursoaia	de la PRG nr.15	PJ	22.08.2024	13.00	16.48		228	228	18		18	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Ursoaia	de la PRG nr.29	PJ	22.08.2024	08.25	12.00		215	215	44		44	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Sălcuța	de la PRG nr.39	PJ	22.08.2024	13.21	16.54		213	213	17		17	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Ursoaia	de la PRG nr.27	PJ	23.08.2024	08.25	12.00		215	215	25		25	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Sălcuța	de la PRG nr.40	PJ	23.08.2024	08.28	11.53		205	205	29		29	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Opaci	de la PRG nr.21	PJ	28.08.2024	08.30	11.45		195	195	6		6	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Opaci	de la PRG nr.56	PJ	28.08.2024	13.05	15.00		115	115	1		1	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	or.Căușeni	str.Fântânilor, str.Petru Rareș de la PRG nr.12	PJ	12.09.2024	08.30	17.00		510	510	64		64	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Cîrnățeni	de la PRG nr.34	PJ	25.09.2024	08.30	16.30		480	480	18		18	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Tocuz	de la PRG nr.12	PJ	25.09.2024	09.00	12.00		180	180	7		7	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Cîrnățeni	de la PRG nr.33	PJ	26.09.2024	08.30	12.00		210	210	6		6	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Ursoaia	de la PRG nr.28	PJ	26.09.2024	09.00	16.15		435	435	31		31	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Cîrnățeni	de la PRG nr.35	PJ	26.09.2024	13.00	16.00		180	180	11		11	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Ursoaia	de la PRG nr.23	PJ	27.09.2024	08.32	15.12		400	400	14		14	P	Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
Căușeni	s.Săiți	de la PRG nr.19	PJ	02.10.2024	09.00	17.00		480	480	17		17	P	Reconstrucția gazoductului supateran la solicitarea consumatorului
Căușeni	or.Căușeni	de la racord nr.2 str.M.Viteazu	PJ	14.10.2024	09.00	14.00		300	300	10		10	P	Reconstrucția gazoductului supateran la solicitarea consumatorului
Căușeni	or.Căușeni	str.Ana și Alexandru 24	PJ	18.10.2024	08.00	12.00		240	240	5		5	P	Reconstrucția instalației de utilizare la consumatorul Haritonenco Iu. la solicitarea consumatorului
Căușeni	or.Căușeni	str.Ana și Alexandru 24/39	PJ	30.10.2024	08.30	15.00		390	390	5		5	P	Reconstrucția instalației de utilizare la consumatorul Oltu Valeria la solicitarea consumatorului
Căușeni	or.Căușeni	str.Ana și Alexandru 11/47	PJ	31.10.2024	08.30	14.00		330	330	5		5	P	Reconstrucția instalației de utilizare la consumatorul Țaran Ilie la solicitarea consumatorului
Căușeni	s.Cîrnățeni	de la PRG nr.7	PM	08.11.2024	09.00	15.00		360	360	25		25	P	Înlocuirea dispozitivului de închidere
								38295				3714		
								70377				6896		

Ex.N.Țurcanu
Tel.069413144

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale
(pentru întreruperile programate)

<i>Rețeaua de distribuție (raionul)</i>	<i>Cauza întreruperilor</i>	<i>Numărul total de locuri de consum (NCt)</i>	<i>SAIDI (minute)</i>	<i>SAIFI (întreruperi)</i>	<i>CAIDI (minute/ întrupere)</i>
<i>Ștefan Vodă</i>	Programate	12436	90,722	0,256	354,561
<i>Căușeni</i>	Programate	18636	83,054	0,199	416,744
<i>Total pe întreprindere</i>	Programate	31072	86,123	0,222	388,051

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale
(pentru întreruperile neprogramate)

<i>Rețeaua de distribuție (raionul)</i>	<i>Cauza întreruperilor</i>	<i>Numărul total de locuri de consum (NCt)</i>	<i>SAIDI (minute)</i>	<i>SAIFI (întreruperi)</i>	<i>CAIDI (minute/ întrupere)</i>
<i>Ștefan Vodă</i>	CI	12436	0,000	0,000	0,000
	CS	12436	0,000	0,000	0,000
	AT	12436	0,000	0,000	0,000
<i>Căușeni</i>	CI	18636	0,000	0,000	0,000
	CS	18636	0,000	0,000	0,000
	AT	18636	0,000	0,000	0,000
<i>Total pe întreprindere</i>	CI	31072	0,000	0,000	0,000
	CS	31072	0,000	0,000	0,000
	AT	31072	0,000	0,000	0,000

Indicatori garanțai de continuitate în livrarea gazelor naturale

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de întreruperi	Mențiuni
Pct. 14, sbp. 1), lit. a)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OSD:			
		Total	24	
	(1) lucrări de montare, instalare sau reemplasare unui echipament de măsurare sau a aparatelor de utilizare dintr-un apartament din blocul locativ, care necesită întreruperea integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc.	Cu durata mai mare de 4 ore	0	
	(2) lucrări de redimensionare a rețelei de gaze naturale, care necesită întreruperea integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc.	Total	0	
		Cu durata mai mare de 5 ore	0	
Pct. 14, sbp 1), lit. b)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OSD de verificare la etanșeitate, reparație, înlocuire a unui sector sau a unui element al rețelei de gaze naturale, de racordare a obiectului, strămutare a rețelelor de gaze naturale, necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelei de gaze naturale cu presiune joasă și medie			
		Total	202	
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Cu durata mai mare de 36 ore	0	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	2	
		Cu durata mai mare de 48 ore	0	
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	3	
		Cu durata mai mare de 72 ore	0	
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	0	
	Cu durata mai mare de 120 ore	0		
Pct. 14, sbp. 1), lit. b)	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor, inclusiv:			
		Total	0	
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Cu durata mai mare de 36 ore	0	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	0	
		Cu durata mai mare de 48 ore	0	
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	0	
		Cu durata mai mare de 72 ore	0	
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	0	
	Cu durata mai mare de 120 ore	0		
Pct. 14, alin 1), lit. c)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OSD de verificare la etanșeitate, reparație, înlocuire a unui sector sau a unui element, racordarea obiectului, necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelelor de gaze naturale de presiune înaltă	Total	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor	Total	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
Pct. 14, sbp 1), lit. d)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OST de verificare la etanșeitate, reparație, înlocuire a unui sector sau a unui element, racordarea obiectului, necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelelor de transport	Total	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor	Total	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	

Evaluarea continuității în alimentarea cu GN a consumatorilor finali – Numărul întreruperilor				
Punct din Regulament	Descriere		Nr. de consumatori	Mențiuni
Pct. 14, sbp 2),	Numărul total al locurilor de consum, afectate de întreruperi pe parcursul anului de gestiune	Total	6896	
		Locuri de consum pentru care a fost depășit numărul admis de întreruperi	0	
Informații privind respectarea obligației de plată a compensațiilor, prevăzută la pct. 15				
Numărul de cazuri de plată a compensațiilor, conform pct. 15			0	
Suma compensațiilor achitate, lei			0	

Tabelul 4

Reclamații ale consumatorilor finali cu privire la presiunea gazelor naturale

1.	Numărul de reclamații referitor la presiunea necorespunzătoare a gazelor naturale livrate	0
2.	Numărul de cazuri în care măsurarea presiunii gazelor naturale s-a efectuat în termen normativ (pct. 27 - 5 zile lucrătoare).	0
3.	Numărul de reclamații referitor la presiunea gazelor naturale, la care s-a oferit un răspuns în termen normativ (pct. 24 - 15 zile lucrătoare).	0
4.	Valoarea indicatorului ICD1 (pct. 25)	0
5.	Numărul de compensații achitate	0
6.	Suma compensațiilor achitate conform pct.26	0

Tabelul 5

Calitatea relațiilor dintre operatorii de sistem și consumatorii finali

Informarea despre întreruperile neprogramate de către OSD	
Numărul total al locurilor de consum (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), afectați de întreruperile neprogramate din rețeaua de distribuție (pct. 37, lit. b) – N_{UA})	0
Numărul locurilor de consum (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), informate în termen normativ de până la 12 ore (pct. 37, lit. b) – N_{U12})	0
Indicator general de calitate IC_2^2 , calculat conform pct. 37, lit. b)	0
Informarea despre întreruperile programate de către OST/OSD	
Numărul total al locurilor de consum (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), afectate de întreruperile programate din rețeaua de transport/distribuție (pct. 45/46 – N_{Uafect})	6896
Numărul locurilor de consum (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), informate în termen normativ de până la 3 zile calendaristice (pct. 48 – N_{U3})	6896
Indicator general de calitate IC_2^3 , calculat conform pct. 48	100
Informarea despre montarea/demontarea/înlocuirea echipamentului de măsurare (pct. 50)	
Numărul total de cazuri de montare/demontare/înlocuire a echipamentelor de măsurare	6482
Numărul cazurilor în care au fost respectate data prestabilită și intervalul normativ	6482
Numărul de compensații achitate	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 50 ¹	0
Eliberarea avizului de racordare solicitanților (pct. 53)	
Numărul total al cererilor pentru eliberarea avizelor de racordare la rețeaua de GN (pct. 53 - $N_{TCracord}$)	739
Numărul avizelor de racordare/refuzurilor argumentate, eliberate în termen normativ de cel mult 15 zile calendaristice (pct. 53 – N_{15})	739
Indicatorul general de calitate IC_3 , calculat conform pct. 53	100
Numărul de compensații achitate	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 53	0
Racordarea la rețeaua de gaze naturale (pct. 55)	
Numărul total al cererilor de racordare la rețeaua de gaze naturale, după cum urmează:	669
numărul total al cererilor privind racordarea instalației noi	137
numărul total al cererilor privind modificarea instalației existente	532
Numărul solicitanților de punere sub presiune a instalației de utilizare în termen normativ de cel mult 4 zile lucrătoare	669
numărul cazurilor executate în termen	669
Numărul de compensații achitate	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 56	0

Reconectarea instalației de utilizare la rețeaua de gaze naturale (pct. 57)	
Numărul total al cererilor privind reconectarea la rețeaua de gaze naturale	87
Numărul reconectărilor la rețeaua de gaze naturale, efectuate în termen normativ de cel mult 2 zile lucrătoare	87
Numărul de compensații achitate	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 58	0
Montarea unui alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice, sau defectat nu din vina consumatorului casnic (pct. 59)	
Numărul total al cazurilor de demontare a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici cu scopul verificării metrologice sau în cazul defectării nu din vina consumatorului casnic, fără instalarea altui echipament de măsurare	0
Numărul cazurilor de restabilire a evidenței gazelor naturale în termen mai mare de 10 zile calendaristice	0
Numărul de compensații achitate	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 60	0

Tabelul 6

Eliberarea avizului de racordare solicitanților (pct.65-2))	
Numărul total al cererilor privind eliberarea avizului de racordare la rețelele de distribuție a gazelor naturale (pct. 65 2) – N_{St})	739
Durata medie de procesare a acestora, exprimată în zile (pct.65 2)- T_m)	1,208

Tabelul 7

Soluționarea reclamațiilor primite (pct. 65-3))	
Numărul total al reclamațiilor primite (pct. 65 3) – N_{Rt})	0
Durata medie de procesare a acestora, exprimată în zile (pct.65 3)- T_m)	0