

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali deserviți de SRL "Ștefan Vodă-gaz" în perioada octombrie-decembrie 2025

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sucursala "Ștefan Vodă-gaz"															
Ștefan Vodă	or. Ștefan Vodă	str. 31 August 1989 Nr. 9 sc. nr. 3	PJ	01.10.2025	09:30	11:35		125	125	5		5	P		Reconstrucția gazoductului interior ap. Nr. 36
Ștefan Vodă	or. Ștefan Vodă	str. 31 August 1989 Nr.15 sc. nr. 1	PJ	08.10.2025	11:00	12:30		90	90	7		7	P		Reconstrucția gazoductului interior ap. Nr. 12
Ștefan Vodă	or. Ștefan Vodă	str. 31 August 1989 Nr.11 sc. nr. 2	PJ	09.10.2025	14:00	14:30		30	30	9		9	P		Reconstrucția gazoductului interior ap. Nr. 57
Ștefan Vodă	or. Ștefan Vodă	str.Constructorilor Nr.6 sc. nr.2	PJ	20.10.2025	14:00	15:00		60	60	9		9	P		Reconstrucția gazoductului interior ap. Nr. 26
Ștefan Vodă	or. Ștefan Vodă	str.D.Cantemir Nr.18	PJ	20.10.2025	14:00	15:30		90	90	3		3	P		Lucrări de mentenanță a rețelelor de gaze
Ștefan Vodă	s.Cioburciu	str.Comsomolului.	PJ	21.10.2025	09:15	16:40		445	445	15		15	P		Reconstrucția gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Ștefan Vodă	s.Ermoclia	str.Aurora	PJ	21.10.2025	13:15	14:10		55	55	5		5	P		Reconstrucția gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Ștefan Vodă	s.Ștefănești	str.Ștefan cel Mare de la PRG Nr.8	PJ	30.10.2025	08:30	15:30		420	420	36		36	P		Înlocuirea dispozitivelor de închidere supratere
Ștefan Vodă	s.Brezoaia	Prin localitate	PM/PJ	04-06.11.2025	15:00	14:00		2820	2820	201		201	N	AT	În timpul lucrărilor neautorizate de terasament a fost deteriorată conducta subterană de gaze de PM din PE d-75mm
Ștefan Vodă	or. Ștefan Vodă	str.31 August 1989 Nr.4/1 sc. nr.4	PJ	12.11.2025	09:00	11:00		120	120	4		4	P		Reconstrucția gazoductului interior ap. Nr. 16
Ștefan Vodă	or. Ștefan Vodă	str. Libertății Nr.6 sc. nr. 1	PJ	13.11.2025	08:35	10:45		130	130	4		4	P		Înlocuirea dispozitivelor de închidere supratere
Ștefan Vodă	s.Cioburciu	str.Constructorului	PJ	13.11.2025	09:00	11:30		150	150	15		15	P		Reconstrucția gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Ștefan Vodă	or. Ștefan Vodă	str. 31 August 1989 Nr.11 sc. nr. 3	PJ	19.11.2025	10:00	11:30		90	90	5		5	P		Reconstrucția gazoductului interior ap. Nr. 43
Ștefan Vodă	or. Ștefan Vodă	str. 31 August 1989 Nr.9 sc. nr. 2	PJ	19.11.2025	14:00	15:30		90	90	10		10	P		Reconstrucția gazoductului interior ap. Nr. 17
Ștefan Vodă	s.Ermoclia	str.Alexandru cel Bun	PJ	02.12.2025	08:00	14:00		360	360	20		20	P		Reconstrucția gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Ștefan Vodă	s.Cioburciu	str.Alexandru cel Bun	PJ	08.12.2025	09:00	16:50		470	470	37		37	P		Reconstrucția gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.Bugeacului Nr.12, sc. nr. 2	PJ	10.12.2025	09:40	13:00		200	200	5		5	P		Reconstrucția gazoductului interior ap. Nr. 41
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.Bugeacului Nr.14, sc. nr. 3	PJ	10.12.2025	14:00	15:00		60	60	9		9	P		Reconstrucția gazoductului interior ap. Nr. 53
Ștefan Vodă	or. Ștefan Vodă	str. 31 August 1989 Nr.11 sc. nr. 3	PJ	11.12.2025	14:00	14:50		50	50	5		5	P		Reconstrucția gazoductului interior ap. Nr. 45
Ștefan Vodă	or. Ștefan Vodă	str.Livezilor Nr. 66-82	PJ	18.12.2025	08:50	14:30		340	340	13		13	P		Reconstrucția gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Ștefan Vodă	s.Popeasca	str. Florilor	PJ	23.12.2025	10:00	12:00		120	120	2		2	P		Reconstrucția gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.I.Creangă de la PRG nr.76	PJ	25-26.12.2025	08:40	12:00		1640	1640	9		9	N	AT	În rezultatul conectării samovolnice incorecte a încălzitorului de apă a fost umplută cu apă conducta de gaze subterană din PE Pj
								7955				428			
Sucursala "Căușeni-gaz"															
Căușeni	s.Plop-Știubei	de la PRG Nr.26	PJ	22.10.2025	11:30	17:00		330	330	18		18	P		Lucrări de mentenanță a rețelelor de gaze
Căușeni	s. Cîrnațeni	de la PRG Nr.8	PJ	16.10.2025	08:30	13:00		270	270	20		20	P		Lucrări de mentenanță a rețelelor de gaze
Căușeni	s.Taraclia	de la PRG nr.3	PJ	29-30.12.2025	13:20	16:40		1640	1640	28		28	N	AT	În rezultatul conectării samovolnice incorecte a încălzitorului de apă a fost umplută cu apă conducta de gaze subterană din PE Pj
								2240				66			